

Servizio controllo prodotti aziendali - laboratorio analisi
Via B. Avesani, 33 - 37133 VERONA

LAB N. 0343
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n. LA13565/18

Data di emissione: 16/10/2018

Luogo di prelievo:

Csa Dell'Acqua erogazione

Codice: 18LA13565

Committente:

MEDIO CHIAMPO SPA
Via General Vaccari, 18

36054 Montebello Vicentino

VI

Comune di: Montebello Vicentino

Provincia: Vicenza

Riferimento cliente:

Caratteristiche del campione

Campione prelevato da: 134 - Cliente -
Procedura: A cura del cliente
Data Prelievo: 24 settembre 2018
Ricevimento: 24 settembre 2018
Accettazione: 24 settembre 2018
Tipo di campione: Acqua destinata al consumo umano

Condizioni meteo:

Temperatura (°C): 5.6

Analisi iniziata il: 24 settembre 2018

Analisi terminata il: 27 settembre 2018

Note/osservazioni:

Parametro analitico (metodo di analisi)	Risultato	Um	Limiti		Data analisi Inizio/Fine
			Inf.	sup. Incertezza	
PFBA (Perfluorobutanoic Acid) EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	11	ng/l		± 2	24-set-18 27-set-18
PFPeA (Perfluoropentanoic acid) EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l		-	24-set-18 27-set-18
PFHxA (Pefluoroexanoic acid) EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l		-	24-set-18 27-set-18
PFHpA (Perfluoroeptanoic acid) EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l		-	24-set-18 27-set-18
PFOA (Perfluorooctanoic acid) Lineare EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l		-	24-set-18 27-set-18
* PFOA (Perfluorooctanoic acid) isomeri ramificati espressi come PFOA EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l		-	24-set-18 27-set-18
* PFOA somma isomeri lineare e ramificati espressi come PFOA EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l		-	24-set-18 27-set-18
PFNA (Perfluorononanoic acid) EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l		-	24-set-18 27-set-18
PFDaA (Perfluorodecanoic acid) EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l		-	24-set-18 27-set-18
PFDaA (Pefluorododecanoic acid) EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l		-	24-set-18 27-set-18
PFUnA (Perfluoroundecanoic acid) EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l		-	24-set-18 27-set-18
PFOS (Perfluorooctansulfonate) lineare EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l		-	24-set-18 27-set-18

Documento con firma digitale qualificata ai sensi della normativa vigente.

Non è permessa la riproduzione parziale del presente documento senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Rapporto di prova n. LA13565/18

Data di emissione: 16/10/2018

Parametro analitico (metodo di analisi)	Risultato	Um	Limiti		Data analisi Inizio/Fine
			Inf.	sup. Incertezza	
* PFOS (Perfluorotansulfonate) isomeri ramificati espressi come PFOS EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l			24-set-18 27-set-18
* PFOS Somma isomeri lineare e ramificati espressi come PFOS EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l		30	24-set-18 27-set-18
PFBS (Perfluorobutansulfonate) EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l			24-set-18 27-set-18
PFHxS (Perfluoroexansulfonate) EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l			24-set-18 27-set-18
* Somma di PFOA e PFOS (compresi gli isomeri lineare e ramificati) EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l		90	24-set-18 27-set-18
HFPO-DA (Hexafluoropropylene oxide dimer acid) EPA/600/R-08/092 2009 (EPA 537:2009)	< 5	ng/l			24-set-18 27-set-18
* Somma altri PFAAs (PFBA, PFBS, PFPeA, PFHxA, PFHxS, PFHpA, PFNA, PFDeA, PFOA, PFDoA) per calcolo	11	ng/l		300 ± 17	24-set-18 27-set-18

Limiti riferiti a: D. Lgs. n. 31/01 e All. A Dgr Veneto n. 1590/17 (livelli di performance)

Il campione viene smaltito in conformità alle vigenti normative al completamento delle analisi.

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il laboratorio non è responsabile della fase di campionamento.

I parametri contrassegnati con * non sono accreditati Accredia

L'incertezza, se presente, è da intendersi come estesa ed è calcolata con un fattore di copertura uguale a 2, per un livello di probabilità del 95% con gradi di libertà maggiore o uguale a 10. Per le analisi microbiologiche l'incertezza è espressa indicando l'intervallo fiduciario con i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal trattino (-) .

Copia conforme all'originale firmato digitalmente e archiviato presso il laboratorio analisi.

Il Responsabile Controllo Prodotti Aziendali

Dott. Mario Dal Grande

Chimico - Specialista in Chimica Nucleare

Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

del Veneto

Albo Chimici Sez. A Numero iscrizione 1016

Fine del Rapporto di Prova

Valutazione di conformità alla normativa

Committente:

MEDIO CHIAMPO SPA

Via General Vaccari, 18

36054 Montebello Vicentino

VI

Oggetto: Valutazione di conformità dei risultati analitici

Rapporto di prova: LA13565/18 del 16/10/2018

Si comunica che il campione di Acqua destinata al consumo umano prelevato in data 24/09/2018 presso Csa Dell'Acqua erogazione e accettato dal laboratorio in data 24/09/2018, esclusivamente per i parametri analizzati, i cui valori sono riportati nel rapporto di prova n° LA13565/18 del 16/10/2018 del quale il presente costituisce un allegato tecnico, risulta conforme ai valori imposti da D. Lgs. n. 31/01 e All. A Dgr Veneto n. 1590/17 (livelli di performance) e s.m.i.

Copia conforme all'originale firmato digitalmente e archiviato presso il laboratorio analisi.

Il Responsabile Controllo Prodotti Aziendali
Dott. Mario Dal Grande
Chimico - Specialista in Chimica Nucleare
Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
del Veneto
Albo Chimici Sez. A Numero iscrizione 1016