

**RAPPORTO DI PROVA N° 253730-07**
**Data emissione:** 01/09/2025

**Committente:** MEDIO CHIAMPO S.p.A.  
 Via Gen. Vaccari, n. 18  
 36054 Montebello Vicentino - VI

**Data accettazione:** 05/08/2025

**Data inizio prove:** 20/08/2025

**Data fine prove:** 22/08/2025

**Descrizione:** Acqua destinata al consumo umano  
 Comune di Montebello Vicentino  
 AM-15 - Acqua destinata al consumo umano  
 Nicchia cimitero Agugliana, Contrada Agugliana - Montebello  
 Vicentino (Venezia)

**CAMPIONAMENTO**
**Eseguito da:** Committente  
**Piano di campionamento:** Piano attività di controllo 2025  
**Data campionamento:** 05/08/2025

Le informazioni riportate nei campi "Descrizione" e "Campionamento" sono fornite sotto la responsabilità del Committente.

| Parametri                                                                                        | U.M. | Risultato<br>analitico (1) | Incertezza di<br>misura | Risultato ai sensi del<br>D.Lgs. 18/23 (2) | Limiti di legge |     |     |     | Metodo di prova                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
|                                                                                                  |      |                            |                         |                                            | VP              |     | VC  |     |                                     |
|                                                                                                  |      |                            |                         |                                            | min             | max | min | max |                                     |
| 6:2 FTS (6:2 Fluorotelomero solfonato)                                                           | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| ADONA (Acido 4-8-diossa-3H-perfluorononanoico)                                                   | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| cC6O4 (Acido difluoro{{2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il}ossi}acetico) | ng/l | < 10                       |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| HFPO-DA (Acido dimerico esafluoropropilossido)                                                   | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| PFHpS (Acido perfluoroottansolfonico)                                                            | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| PFBA (Acido perfluorobutanoico)                                                                  | ng/l | 8                          | ± 2                     |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| PFBS (Acido perfluorobutansolfonico)                                                             | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| PFDA (Acido perfluorodecanoico)                                                                  | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| PFDoA (Acido perfluorododecanoico)                                                               | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| Acido perfluorododecansolfonico                                                                  | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| PFDS (Acido perfluorodecansolfonico)                                                             | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| PFHpA (Acido perfluoroeptanoico)                                                                 | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| PFHxA (Acido perfluoroesanoico)                                                                  | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| PFHxS (Acido perfluoroesansolfonico)                                                             | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| PFNA (Acido perfluorononanoico)                                                                  | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| PFNS (Acido perfluorononansolfonico)                                                             | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| PFOA (somma di isomeri lineare e ramificati)                                                     | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| PFOA (Acido perfluoroottanoico)                                                                  | ng/l | < 2                        |                         |                                            |                 |     |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |
| PFOS (somma di isomeri lineare e ramificati)                                                     | ng/l | < 2                        |                         | -                                          |                 | 30  |     |     | UNI EN 17892:2024 - solo<br>Parte A |

 (1) Per "Risultato analitico" si intende il risultato ottenuto applicando il metodo di prova. Tale risultato non è da utilizzare *tal quale* nel confronto con il "Valore di parametro".

(2) Per "Risultato ai sensi del D.Lgs. 18/23" si intende il "Risultato analitico" arrotondato con lo stesso numero di cifre decimali del "Valore di parametro", come da D.Lgs. 18/2023 (All. 3; §1, parte B). Tale risultato è da utilizzare per il confronto con il "Valore di parametro".

- VP = Valore di Parametro

- VC = Valore Consigliato

- (\*) prova/campionamento non accreditati da ACCREDIA

**RAPPORTO DI PROVA N° 253730-07****Data emissione:** 01/09/2025**Committente:** MEDIO CHIAMPO S.p.A.  
Via Gen. Vaccari, n. 18  
36054 Montebello Vicentino - VI**Data accettazione:** 05/08/2025**Data inizio prove:** 20/08/2025**Data fine prove:** 22/08/2025**Descrizione:** Acqua destinata al consumo umano  
Comune di Montebello Vicentino  
AM-15 - Acqua destinata al consumo umano  
Nicchia cimitero Agugliana, Contrada Agugliana - Montebello  
Vicentino (Vicenza)**CAMPIONAMENTO****Eseguito da:** Committente  
**Piano di campionamento:** Piano attività di controllo 2025  
**Data campionamento:** 05/08/2025

Le informazioni riportate nei campi "Descrizione" e "Campionamento" sono fornite sotto la responsabilità del Committente.

| Parametri                                 | U.M. | Risultato analitico (1) | Incertezza di misura | Risultato ai sensi del D.Lgs. 18/23 (2) | Limiti di legge |    |      |     | Metodo di prova                  |
|-------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|----|------|-----|----------------------------------|
|                                           |      |                         |                      |                                         | VP              | VC | min  | max |                                  |
| PFOS (Acido perfluorooottansolfonico)     | ng/l | < 2                     |                      |                                         |                 |    |      |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFPeA (Acido perfluoropentanoico)         | ng/l | < 5                     |                      |                                         |                 |    |      |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFPeS (Acido perfluoropentansolfonico)    | ng/l | < 2                     |                      |                                         |                 |    |      |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFTTrDA (Acido perfluorotridecanoico)     | ng/l | < 2                     |                      |                                         |                 |    |      |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| Acido perfluorotridecansolfonico          | ng/l | < 2                     |                      |                                         |                 |    |      |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| Acido perfluoroundecansolfonico           | ng/l | < 2                     |                      |                                         |                 |    |      |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| PFUnA (Acido perfluoroundecanoico)        | ng/l | < 2                     |                      |                                         |                 |    |      |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| Somma di PFAS                             | µg/l | 0.008                   | ± 0.002              | 0.01                                    |                 |    | 0.10 |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |
| Somma di PFOA, PFOS e rispettivi derivati | ng/l | < 2                     |                      | -                                       |                 |    | 90   |     | UNI EN 17892:2024 - solo Parte A |

(1) Per "Risultato analitico" si intende il risultato ottenuto applicando il metodo di prova. Tale risultato non è da utilizzare *tal quale* nel confronto con il "Valore di parametro".

(2) Per "Risultato ai sensi del D.Lgs. 18/23" si intende il "Risultato analitico" arrotondato con lo stesso numero di cifre decimali del "Valore di parametro", come da D.Lgs. 18/2023 (All. 3; §1, parte B). Tale risultato è da utilizzare per il confronto con il "Valore di parametro"

- VP = Valore di Parametro

- VC = Valore Consigliato

- (\*) prova/campionamento non accreditati da ACCREDIA

## RAPPORTO DI PROVA N° 253730-07

**Data emissione:** 01/09/2025

**Committente:** MEDIO CHIAMPO S.p.A.  
Via Gen. Vaccari, n. 18  
36054 Montebello Vicentino - VI

**Data accettazione:** 05/08/2025

**Data inizio prove:** 20/08/2025

**Data fine prove:** 22/08/2025

**Descrizione:** Acqua destinata al consumo umano  
Comune di Montebello Vicentino  
AM-15 - Acqua destinata al consumo umano  
Nicchia cimitero Agugliana, Contrada Agugliana - Montebello  
Vicentino (Vicenza)

### CAMPIONAMENTO

**Eseguito da:** Committente  
**Piano di campionamento:** Piano attività di controllo 2025  
**Data campionamento:** 05/08/2025

Le informazioni riportate nei campi "Descrizione" e "Campionamento" sono fornite sotto la responsabilità del Committente.

NOTE: nel caso di somma di parametri con risultati inferiori al limite di quantificazione, il criterio utilizzato è il lower bound e assegnato il risultato "zero" (Rapporti ISTISAN 04/15).

Qualora i singoli analiti risultino tutti inferiori al rispettivo limite di quantificazione, la somma viene posta inferiore al limite di quantificazione più alto.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I parametri analizzati sono conformi a: D.Lgs. 18/2023 e, per i parametri "PFOS (somma di isomeri lineari e ramificati)" e "Somma PFOA e PFOS", DGRV n.1590 del 03/10/2017.

Il Responsabile del Laboratorio  
Dr.ssa Anna Moschin



I dati riportati nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto alle prove.

Nel caso in cui il campionamento sia effettuato dal Committente, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata esplicitamente per iscritto dal Laboratorio.

Se espressa, l'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura  $k=2$ , che dà un livello di fiducia del 95%.

Per la determinazione dei parametri microbiologici con la tecnica MPN (Most Probable Number) è indicato l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e un fattore di copertura  $k=2$ .

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo alla Norma ISO 8199:2018.

Il risultato dei metodi di conta è riportato con la dicitura "<3" se il numero di colonie è compreso tra 1 e 2 ed è equivalente all'espressione "microorganismi presenti nel volume analizzato".

Il "punto" utilizzato nel risultato e nei limiti indica il separatore dei decimali. I parametri sono sottolineati nel caso in cui il valore sia fuori limite.

La dichiarazione di conformità, ove espressa, si basa sul confronto del risultato con i limiti di Legge senza considerare l'incertezza di misura associata al risultato.

### ARCHIVIAZIONE DATI E CONSERVAZIONE CAMPIONI

I dati grezzi e i tracciati strumentali sono conservati per 10 anni. Il Laboratorio conserva i campioni fino alla validazione del dato, come previsto negli specifici metodi di prova e nelle procedure del Laboratorio.

----- FINE RAPPORTO DI PROVA -----