

ALLEGATO 2: Sanzioni

Il superamento dei limiti di accettabilità dei reflui industriali scaricati in pubblica fognatura comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Parametro	Limite	Informativa	Sanzione
<u>COD</u>	6500 mg/l Analisi effettuata su campione tal quale	La sanzione si intende applicabile al superamento del limite per almeno tre volte nello stesso mese ed altre tre volte nei due mesi successivi al primo.	chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
<u>S.S</u>	6000 mg/l Analisi effettuata su campione tal quale	La sanzione si intende applicabile al superamento del limite per almeno tre volte nello stesso mese ed altre tre volte nei due mesi successivi al primo.	chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
<u>Cloruri</u>	4275 mg/l Analisi effettuata su campione tal quale	La sanzione si intende applicabile al superamento del limite per almeno tre volte nello stesso mese ed altre tre volte nei due mesi successivi al primo .	chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
<u>Solfati</u>	3.500 mg/l Analisi effettuata su campione tal quale	La sanzione si intende applicabile al superamento del limite per almeno tre volte nello stesso mese ed altre tre volte nei due mesi successivi al primo .	chiusura scarichi per tre giorni lavorativi
<u>TKN</u>	300 mg/l Analisi effettuata su campione tal quale	La sanzione si intende applicabile al superamento del limite per almeno tre volte nello stesso mese ed altre tre volte nei due mesi successivi al primo .	chiusura scarichi per tre giorni lavorativi

TKN: da 301 a 370
da 371 a 420
da 421 a 470
Sup. a 471

aumento **dell'1%** della quota variabile
aumento **del 5%** della quota variabile
aumento **del 22%** della quota variabile
aumento **del 40%** della quota variabile

<u>SOLFATI:</u>	da 3.500 a 4.000	aumento dell'1% della quota variabile
	da 4.000 a 5.000	aumento del 5% della quota variabile
	Sup. a 5.000	aumento del 15% della quota variabile

- Sospensione autorizzazione per supero limiti di scarico parametri pericolosi:

Per i seguenti parametri:

- Cianuri
- Cromo esavalente
- Selenio
- Arsenico
- Cadmio
- Mercurio
- Piombo
- Solventi Clorurati
- Pesticidi clorurati e fosforati

Si prevede la **sospensione immediata dell'autorizzazione allo scarico** nel caso la concentrazione rilevata sia superiore ai limiti.

La sospensione dell'autorizzazione allo scarico durerà fino alla individuazione e la risoluzione delle cause che hanno determinato il superamento dei limiti.

Per i parametri:

- Fenoli
- Solventi organici aromatici
- Rame

Si prevede la **sospensione immediata dell'autorizzazione allo scarico per una settimana.**

- Sospensione dell'autorizzazione per guasti non segnalati o guasti non riparati:

In caso di mancata segnalazione (entro le 24 ore) di guasti alle apparecchiature fiscali, al terzo verbale di constatazione della mancata segnalazione si procederà alla sospensione dell'autorizzazione per due giorni.

In caso di mancata riparazione di guasti (entro i tempi prescritti) al terzo verbale di constatazione della mancata riparazione verrà sospesa l'autorizzazione allo scarico fino alla risoluzione del problema.

Ad ogni riscontro di guasto verrà stilato un verbale che l'utente controfirmerà.

- Sospensione autorizzazione per inosservanza norme sicurezza 626 presso apparecchiature fiscali:

Ulteriore motivazione per la quale potrà essere sospesa l'autorizzazione allo scarico, è determinata dal mancato adeguamento dei luoghi di lavori alle norme antinfortunistiche.

In particolare, dovendo l'addetto incaricato da Medio Chiampo accedere all'interno di stabilimenti ed aree di lavoro non di diretta competenza del suo stesso " datore di lavoro " (poiché infatti l'autonomia organizzativa e gestionale compete al " datore di lavoro " dello stabilimento utente), l'area e tutti i percorsi di accesso al sito in cui è localizzato il misuratore fiscale e suoi annessi accessori devono essere mantenuti conformemente alle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori.

Al riscontro di inosservanza verrà richiesto l'adeguamento entro un termine di tempo, trascorso il termine senza che le opere richieste siano state realizzate compiutamente si procederà alla sospensione dell'autorizzazione allo scarico fino all'adeguamento a quanto previsto.

Il Consiglio di Amministrazione di Medio Chiampo si riserva di valutare i superi qualitativi e di intervenire con la sospensione dell'autorizzazione se nella attività di pretrattamento viene alterato lo scarico al fine del non rispetto delle penalità contrattuali.

MAGGIORAZIONI TARIFFARIE -

Il C.d.A. nella sua seduta del 04.09.06 ha provveduto ad integrare il presente *allegato 2* con le seguenti *maggiorazioni tariffarie* calcolate su base mensile:

* Al *primo supero* dei limiti di accettabilità di cui all'allegato 1 per i parametri **COD, CLORURI, SOLFATI, CROMO, TKN, BORO, ZINCO, FERRO** con tolleranza del **5%**, seguirà tempestivo richiamo senza maggiorazione tariffaria;

* Dal *secondo supero* nello stesso mese, anche per un solo parametro dei suddetti, verrà applicata la maggiorazione tariffaria di:

- € 50,00 quale quota fissa con addizione di 5 € per metro cubo impegnato;
- nel caso di supero di più parametri, dal secondo interviene un aumento del 20% sulla maggiorazione, composta di parte fissa e variabile, per ciascuno di essi.